



ДОНЕЦКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЕНАКИЕВО
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ЯСЛИ-САД № 36 «ОРЛЕНОК» КОМБИНИРОВАННОГО ТИПА
ГОРОДА ЕНАКИЕВО»

(идентификационный код) 51012862, 86450, г. Енакиево, пгт Карло-Марксово,
ул. Магистральная, д. 2, E-mail: detskiy.sad36@mail.ru

18.08.2023 № 160
на № _____ от _____

Врио начальника ОНД и ПР
городского округа Енакиево
УНД и ПР ГУ МЧС России по ДНР
майору внутренней службы
Мельник Д.Д.

Администрация МБДОУ № 36 «ОРЛЕНОК» Г. ЕНАКИЕВО сообщает об
устранении выявленных недостатков согласно Листа профилактической беседы от
02.08.2023г.

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Примечания
1	Оборудовать помещение основного здания автоматической пожарной сигнализацией.	Имеется коммерческое предложение проектной документации автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуации людей, системы передачи тревожных сообщений от 04.08.2023 № 254
2	Оборудовать здания пищеблока автоматической пожарной сигнализацией.	Имеется коммерческое предложение на разработку проектной документации автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуации людей, системы передачи тревожных сообщений от 04.08.2023 № 254
3	Оборудовать помещения системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 2-го типа (СО-2)	Имеется коммерческое предложение проектной документации автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуации людей, системы передачи тревожных

4	Оборудовать помещения эвакуационным освещением.	сообщений от 04.08.2023 № 254 Имеется коммерческое предложение проектной документации автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, системы передачи тревожных сообщений от 04.08.2023 № 254
5	Оборудовать здание устройством защиты от прямых попаданий молнии и вторичных её проявлений, согласно	Имеется коммерческое предложение на разработку проектной документации молниезащитной системы и громоотвода от 04.08.2023 № 254
6	Обеспечить пожарный шкаф с ПК в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51844-2009	Имеется коммерческое предложение на приобретение противопожарного оборудования от 15.05.2023
7	Обеспечить исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами. Ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами, организовать перекатку пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) а также надлежащее состояние водокольцевых катушек с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. Пожарные рукава присоединить к пожарным клапанам пожарного крана.	Произведена перекатка пожарного рукава, а также надлежащее состояние водокольцевых катушек (Акт от 17.08.2023 г.). Пожарные рукава присоединены к клапанам пожарного крана. Информация внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, (фото прилагается)
8	Предусмотреть на водомерном узле байпасную линию с электромагнитным клапаном	Письмо от 17.08.2023 №160 на устранение нарушений требований пожарной безопасности.
9	Установить приборы для самозакрывания на дверях ведущих с коридоров в лестничные клетки	Установлены приборы для самозакрывания на дверях ведущих с коридоров в лестничные клетки (фото прилагается)
10	Организовать разработку планов эвакуации людей при пожаре, которые размещаются на видных местах, в отношении здания (сооружения)	План эвакуации людей при пожаре имеется 4 шт, (фото прилагается)
11	Установить снятые предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров объекта надзора, которые препятствуют распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации	Снятой двери согласно техпаспорта нет. Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров находятся все на своих местах.
12	Выполнить огнезащитную обработку деревянных конструкций кровли на основном здании и здании пищеблока и прачечной	Имеется коммерческое предложение проектной документации огнезащитной обработки конструкций деревянной кровли от 04.08.2023 № 254

13	Установить указатель со светоотражающей поверхностью(либо световыми указателями) направления движения к источникам наружного водоснабжения	Указатель направления движения к источникам наружного противопожарного водоснабжения имеется (рядом лампа освещения), (фото прилагается).
14	Допущена посадки крупногабаритных деревьев, ограничивающих проезд пожарной техники,	Проезд пожарной техники свободный вокруг здания.(фото прилагается)
15	Двери эвакуационных выходов, не предусмотрен открывающимися по направлению выхода из помещения (подготовительная группа)	Двери эвакуационных выходов по направлению выхода из помещения допускается если количества детей 15 человек.
16	Разработать планы эвакуации людей при пожаре в здании в котором находятся одновременно 50 человек и более, которые размещены на видных местах	План эвакуации людей при пожаре имеется 4 шт,(фото прилагается)
17	Обеспечить категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, в соответствии с главой 8 Федерального закона « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий на входных дверях помещений с наружной стороны на видном месте	Таблицы по категорированию и класса зоны взрывопожарной и пожарной опасности размещены в помещениях складского назначения на входных дверях с наружной стороны,(фото прилагается).
18	Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного , на объекте с массовым пребыванием людей	Письмо от 17.08.2023 №160 на устранение нарушений требований пожарной безопасности.
19	Обеспечить обучения лиц по мерам пожарной безопасности	обучение прошли 1 человек – 2021 год, 2 человека – 2022 год(копия удостоверения прилагается)

Приложение :

1.Планирование бюджетного запроса на 2023 -2023 г.г.

Заведующий



Л.Н.Андреева

Исполнитель Забродина Екатерина Геннадьевна т – 7949 354 31 53